

DiBt | Postfach 82 02 28 | D-10792 Berlin

Kreilac GmbH  
Bozener Str. 67  
41063 Mönchengladbach

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Bearbeitung: Herr Ittländer

Tel.: +49 30 7873-287

Fax: +49 30 78730-11287

E-Mail: [fif@dibt.de](mailto:fif@dibt.de)

Datum:  
10.12.2013

Geschäftszeichen:  
3251.00#10/40-33


### Ihr Schreiben vom 06.12.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grundlage der mit o.g Schreiben übersandten Unterlagen gehen wir davon aus, dass bauaufsichtliche Anforderungen hinsichtlich des Wärmeschutzes nach DIN 4108-2 und Anforderungen nach Energieeinsparverordnung - EnEV mittels der Folie nicht erfüllt werden sollen.

Eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ist diesbezüglich daher nicht erforderlich. Das Produkt kann der Liste C zugeordnet werden (siehe Bauregelliste 2013/2 unter [www.dibt.de](http://www.dibt.de)). Die Liste C gilt für solche Bauprodukte und Verwendungen, für die nach bauaufsichtlichen Vorschriften nur Normalentflammbarkeit (DIN 4102-B2 bzw. Klasse E nach DIN 13501-1) vorausgesetzt wird und an die keine weitergehenden Brandschutzanforderungen und keine Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz gestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen



Ittländer